

Photovoltaik-Anlagen: Rathaus

Anreiz:

Ausstatten der öffentlichen Gebäude mit Photovoltaik.

Maßnahme:

Auf dem Dach des Rathauses Erzhausen wurde eine installiert.

Die Solaranlage hat eine Solargeneratorleistung von etwa 24 kWp. Sie arbeitet mit 66 Modulen der Baureihe Q.Pro G3 255 Watt.

Finanzierung:

Eigenfinanziert.

Inbetriebnahme:

30.10.2013

Anhänge:

1. Inbetriebnahme
2. Bilder

Erklärung zur Inbetriebnahme einer PV-Anlage

Anlagenanschrift:

| | | |
|---------------------------|----------------|---------|
| Straße | | Hausnr. |
| Rodenseestrasse - Rathaus | | 3 |
| PLZ | Ort / Ortsteil | |
| 64390 | Erzhausen | |

Anlagenbetreiber:

| | | |
|------------------------------|--|---------|
| Firma, Name, Vorname | | |
| Gemeinde Erzhausen | | |
| Straße | <input checked="" type="checkbox"/> wie Anlagenanschrift | Hausnr. |
| PLZ | Ort / Ortsteil | |
| 64390 | Erzhausen | |
| Telefon | Telefax | |
| 06150 / 9767-43 | 06150 / 9767-83 | |
| E-Mail | | |
| thorsten.heller@erzhausen.de | | |

Installateur:

| | | |
|--|----------------|---------|
| Firma, Name, Vorname | | |
| Elektrotechnik Lautenschläger | | |
| Straße | | Hausnr. |
| Bismarckstrasse | | 50 |
| PLZ | Ort / Ortsteil | |
| 64385 | Reichelsheim | |
| Telefon | Telefax | |
| 06164 / 2091 | 06164 / 2672 | |
| E-Mail | | |
| elektrotechnik-lautenschlaeger@t-online.de | | |

In Kenntnis über die strafrechtlichen Folgen (u.a. § 263 StGB wegen Betrugs) einer vorsätzlichen falschen Abgabe wird erklärt:

Die oben genannte PV-Anlage mit einer Solargeneratorleistung von 24,48 kWp wurde am 30.10.2013 gemäß den geltenden Regelungen des § 3 Nr. 5 EEG 2012 (neu) vom Installateur im Auftrag des Anlagenbetreibers in Betrieb genommen.

Die PV-Anlage war zum oben genannten Zeitpunkt fest an dem für den dauerhaften Betrieb vorgesehenen Ort und dauerhaft mit dem für die Erzeugung von Wechselstrom erforderlichen Zubehör installiert. Die durchgeführten Inbetriebnahmearbeiten haben dazu geführt, dass der von der PV-Anlage erzeugte Strom die LED und/oder das Display jeden Wechselrichters zum leuchten gebracht hat (das AC-Kabel war zu diesem Zeitpunkt nicht angeschlossen).

Die vorstehenden Angaben/Tatsachen wurden nach besten Wissen und Gewissen gemacht. Sie sind richtig und vollständig.

| | | |
|------------|---|---|
| Datum | Unterschrift Anlagenbetreiber | Name in Druckbuchstaben / ggf. Stempel |
| 31.10.2013 |  | Gemeinde Erzhausen Rodenseestrasse 3 64390 Erzhausen |

| | | |
|------------|---|---|
| Datum | Unterschrift Installateur | Name in Druckbuchstaben / ggf. Stempel |
| 31.10.2013 |  | Elektrotechnik Lautenschläger Bismarckstraße 50 · 64385 Reichelsheim Telefon 06164/2091 · Fax 06164/2672 |



